



# Anerkennung

## von Bauteilen und Systemen

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1.
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2.
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstands der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKK-S akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

### Inhaber der Anerkennung

Carrier Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat, 7  
6003 DH WEERT  
NIEDERLANDE

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT MM.JJJJ)	gültig bis (TT MM.JJJJ)
G 101141	4	23.10.2023	22.10.2027

### Gegenstand der Anerkennung

Körperschallmelder  
VV600/620 Plus

### Verwendung

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

### Anerkennungsgrundlagen

VdS 2110:2017-09  
VdS 2203:2001-03  
VdS 2331:1999-12  
VdS 2344:2014-07

Köln, den 15.07.2023

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

I. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle

zur Anerkennungsnummer G 101141 vom 15.07.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Körperschallmelder ohne Alarm-Einzelidentifizierung - mit Öffnungskontakt - mit Wechselkontakt - Montageplatte (Beton) - Montageplatte (Stahl) - Montageplatte (Stahl) - Testgenerator	VV 600 Plus VV 620 Plus VM 600 P VM 604 P VM 704 P VT 705 P		
Optionen: - Verteiler im Metallgehäuse	VM 655 P		

**Anlage 2****Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 101141 vom 15.07.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Installationsanleitung W600/620Plus	P/N 1064537 (ML) REV F	15.10.2019	14
Technische Unterlagen:			
- Änderungsbeschreibung		02.11.2000	3
- VdS-Kennzeichnungsvorschlag	VV 600 Plus	03.08.2001	1
- VdS-Kennzeichnungsvorschlag	VV 620 Plus	03.08.2001	1
- Zchng. Feder für Abrisserkennung	4-20300-732	16.03.1999	1
- Zchng. Gehäusedeckel Aritech	112141999	24.07.2001	1
- Zchng. Gehäusedeckel	1060600	10.07.2007	1
- Zchng. Gehäusedeckel	1060616	10.07.2007	1
- Zchng. Zusammenbau Aritech	700 0421	25.07.2001	1
- Zchng. Bohrschutz Aritech	2142999	12.10.2000	1
- Zchng. Gehäusedeckel Gesamtansicht	112145999	25.07.2001	1
- Zchng. Kunststoff-Abdeckung Aritech	2254999 Rev. 1a	07.08.2000	2
- Zchng. Sabotagekontaktepin Aritech	51352999	16.03.2000	1
- Schaltplan	3-20300-415	05.01.2010	1
- Bestückungsplan	3-20300-415	05.01.2010	1
- Platinenlayout	1069670	05.01.2010	14
- Stückliste W 600 Plus	W600Plus bom	19.07.2010	8
- Stückliste W 620 Plus	W620Plus bom	19.07.2010	7
- Zchng. Montageplatte VM 704 P	11 0464 999	16.06.2004	1
- Datenblatt Potentiometer	Bourns 3368	11.02.2008	2
- Datenblatt Kondensator (Ersatz für Teilenr. 1056436)	Arcotronics, LDE Series	31.07.2006	7
- Datenblatt Varistor (Ersatz für Teilenr. 041718009)	Littelfuse V33MLA1206	28.07.2008	11

zur Anerkennungsnummer G 101141 vom 15.07.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Der Melder darf nicht für die Überwachung von Nachttresoren sowie Geldausgabeautomaten eingesetzt werden.
2. Nur je ein Körperschallmelder darf einer Meldergruppe zugeordnet werden.